

SIWZ – DZIAŁ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Dostawa oleju napędowego grzewczego dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2021 obejmuje sukcesywną dostawę oleju napędowego grzewczego (CPV:09135100-5) w łącznej planowanej ilości **65 m³ (65 000 litrów)** odpowiadającego warunkom technicznym Polskiej Normy PN-C-96024:2011 o następujących parametrach i wartościach:

- a) gęstość w temp. 150 C, maksymalna – (860) kg/m³;
- b) wartość opałowa, minimalna – (42,6) MJ/Kg;
- c) temperatura zapłonu, minimalna – (56) 0C;
- d) lepkość kinematyczna w 200C, maksymalna – (6,00) mm²/s;
- e) temperatura płynięcia, maksymalna – (- 20) 0C;
- f) zawartość siarki, maksymalna – (0,10) % m/m;
- g) zawartość wody, maksymalna – (200) mg/kg;

2. Realizacja dostawy musi nastąpić w terminie określonym w ofercie (tj. 1 dzień, 2 dni, 3 dni, 4 dni, 5 dni) od chwili zgłoszenia zapotrzebowania telefonicznie lub za pomocą faksu w miejscu i w ilościach wskazanych przez Zamawiającego w godz. 7:00 – 15:00. Termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert, za które wykonawca otrzyma punkty w momencie oceny ofert. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji dostawy zostaną naliczone kary umowne przewidziane w umowie zawartej z wykonawcą.

3. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.

4. Wykonawca dostarcza olej napędowy grzewczy własnym transportem i na własny koszt każdorazowo ze świadectwem jakości oleju wydanym przez producenta (dopuszcza się kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) oraz z nadanym numerem referencyjnym z PUESC na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. z 2017 r., poz.708).

5. Ze względu na wąski dojazd do kotłowni użyte mogą być tylko cysterny o pojemności do 6000 litrów z legalizowanymi przepływomierzami